

富源县发展和改革局文件

富发改农经〔2019〕4号

富源县发展和改革局关于曲靖市富源县 石坝水库与李吉冲水库调水工程可行性 研究报告的批复

富源县水务局：

你局报送的《关于请求批复曲靖市富源县石坝水库与李吉冲水库调水工程可行性研究报告的请示》（富水政请〔2019〕8号）及可研文本收悉，经研究，现批复如下：

一、项目名称：曲靖市富源县石坝水库与李吉冲水库调水工程

二、建设性质：新建

三、建设地点：富源县中安街道、胜境街道

四、建设单位：富源县水务局

五、建设规模：新建调水管道 23.39km，取水隧洞长 140m，

本工程的供水流量为 0.253m³/s。设计年调水量 790 万立方米，采用 DN600 球墨铸铁管。

六、投资估算及资金来源：项目估算投资 1.25 亿元。资金来源为：申请专项债券 0.37 亿元，地方配套资金 0.88 亿元。

接文后，请尽快落实项目资金，做好规划设计等前期工作，确保项目资金及时到位，防范地方政府债务风险，严禁出现拖欠农民工工资行为。并按基本建设程序组织实施，项目建设严格实行项目法人责任制、合同管理制、招投标制和工程监理制，加强项目管理，以确保项目按质、按量、按时完成，及早发挥投资效益。



抄送：县自然资源局、生态环境局、林业和草原局、财政局、税务局、住房和城乡建设局、政务中心。

(共印 4 份)

富源县发展和改革委员会办公室

2019 年 9 月 19 日印发